

Mixo sähkömittari CEE-välikaapelissa

Rullalaskuri: MID kalibroitu ja sinetöity

MIXO-sähkömittarit käyttävät vain rullalaskureita, jotka on kalibroitu kalibrintivalvontaviranomaisen määräysten mukaisesti.

Helppo käyttöönotto

Kun haluat tallentaa mitatut arvot oikein, aseta sähkömittari virransyötön ja kulutuslaitteen väliin. Sähkönmittaus alkaa heti, kun kulutuslaite kytketään päälle.

1. CEE-pistoke 230V / 16A / 3-nastainen uros virran ottoon 1,5 m H07RN-F 3G2,5 kaapelilla
2. MIXO-sähkömittari välissä
3. CEE-pistoke, 230V / 16A / 3-napainen naaras virran antoon 1,5m H07RN-F 3G2,5 kaapelilla

Mixo-yksivaiheinen sähkömittari:

- Kotelo on valmistettu erittäin vahvasta erikoismuovista
- Integroitu sähkömittari, MID-kalibroitu ja sinetöity
- Laskuria ei voi nollata
- CEE-pistokkeella ja CEE-liittimellä 230 V, 16 A, 3-napainen
- Paksulla kumikaapelilla H07RN-F 3G2.5
- MIXO-sähkömittari, 1-vaiheinen
- 230 V, 50 Hz
- Virta 0,25-5 A (maks. 45 A)
- Analoginen näyttö 5 + 1 numeroa,
- luettavissa milloin tahansa
- Näyttö max. 99,999,9 kWh
- MID kalibroitu 2014/32 / EU
- Tarkkuusluokka 1 / B
- Käyttölämpötila -25 ° C - +55 ° C
- IP44: vieraat esineet ja roiskesuojattu

(IP44-ulkotila: Ulkona on suositeltavaa käyttää suojausluokkaa IP44 tai korkeampaa. Ensimmäinen numero "4" tarkoittaa, että tuote on suojattu yli 1 mm: n kokoisten kiinteiden vieraiden kappaleiden pääsylvä. Toinen numero "4" osoittaa, että tuote on riittävän tiivis ja siten suojattu roiskeilta kaikilta puolilta.)

Turvallisuus:

Testattu seuraavien normien mukaan

- DIN EN 50525-2
- DIN VDE 0620-1
- IEC 60309
- IEC EN 50470-1

Esimerkiksi muita käyttötärpeita:

Sähkönkulutus rakennuksen kunnostuksen aikana Vuokranantaja on velvollinen kattamaan kunnostustöiden aikana syntyvät käyttökustannukset.

Käytä MIXO-sähkömittareita rakennuksen peruskorjauksen aikana vähentämään kulutettu sähkö vuokralaisen yleislaskusta.

Laskutus vahingon sattuessa

Vakuutustapauksessa esim. B. ylivoimaisen esteen, kuten tulvien, aiheuttamien vahinkojen varalta sähkön laskutukseen käytetään MIXO-sähkömittareita.

Muun muassa kuivauslaitteen käyttökustannukset voidaan määrittää sähkömittarin avulla. Vakuutus kattaa nämä kustannukset.

Sähkölasku?

Ei mitään ongelmaa MIXO-sähkömittareiden kanssa!

Mittaus- ja todentamislain (MessEG) 31 §: n mukaan sähkön laskutukseen saa käyttää vain kalibroituja mittareita.

MIXO-sähkömittarit ovat Euroopan mittauslaitedirektiivin neuvoston MID-ohjeiden mukaisia, ja ne tunnustetaan sähkön laskutuksessa.

Kalibroimattomien sähkömittareiden käyttö laskutukseen on hallinnollinen rikos, josta voidaan määrätä sakko enintään 50000 euroa (60 §) (Saksassa).

Maahantuonti

Vapaa-ajan tarviketalo AK&Co Oy

Kankaantie 24

15540 Villähde

03-7580538

palvelu@vapaa-aika.com

www.vapaa-aika.com